TÜVRheinland®

Prüfbericht-Nr.: *Test report no.*:	**DE2608FH 016**	**Auftrags-Nr.:** *Order no.*:	1216946 40	Seite 1 von 11 *Page 1 of 11*
Kunden-Referenz-Nr.: *Client reference no.*:	Markus Dresmann	**Auftragsdatum:** *Order date:*	2026-05-12	
Auftraggeber: *Client*:	Sita Bauelemente GmbH, Ferdinand-Braun-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland			
Prüfgegenstand: *Test item*:	Dachabläufe Roof drains			
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type no.*:	Attikagully SitaVasant, SitaVasant Double DN 100			
Auftrags-Inhalt: *Order content*:	Regelüberwachung 2026 nach DIN EN 1253 Regular inspection 2026 according to DIN EN 1253			
Prüfgrundlage: *Test specification*:	DIN EN 1253-3:2016-09 Tabelle A.2 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität *Gullies for buildings Evaluation of conformity*			

Wareneingangsdatum: *Date of sample receipt*:	2026-06-12
Prüfmuster-Nr.: *Test sample no:*	A004309276-001 to 006
Prüfzeitraum: *Testing period*:	2026-06-10 – 2026-11-11
Ort der Prüfung: *Place of testing*:	Rheda-Wiedenbrück, Würzburg
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	TRLP
Prüfergebnis*: *Test result**:	Fail

Keine Fotodokumentation erforderlich

No photo documentation required

geprüft von: *tested by:*	X R. Schlereth	**genehmigt von:** *authorized by*:	X
Datum: *Date:* 2026-11-16	Signiert von: Reiner Schlereth	**Ausstellungsdatum:** *Issue date:* 2026-11-16	Signiert von: Oliver Goreis
Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert	**Stellung** / Position:	Sachverständige(r)/Expert

Sonstiges / *Other*: Mit Ausnahme des Abflussvermögens und der Kennzeichnung sind alle Anforderungen erfüllt. Siehe auch Prüfbericht Nr. DE23DK4P 002 der TRLP
With the exception of the flow rate and the marking are all requirements are fulfilled. See also test report no. DE23DK4P 002 of TRLP.

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: *Condition of the test item at delivery*: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt *Test item complete and undamaged*

* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* *Legend:*	*P(ass) = passed a.m. test specification(s)*	*F(ail) = failed a.m. test specification(s)*	*N/A = not applicable*	*N/T = not tested*

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

Anmerkungen
Remarks

A 1 Prüfmittel	***A 1 Test Equipment***
Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden.	*The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system.* *Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.*
A 2 Digitale Unterschrift	***A 2 Digital signature***
Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature	*As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature*
A 3 Unterauftragnehmer	***A 3 Subcontractors***
Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt.	*Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.* *Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.*
A 4 Entscheidungsregel	***A 4 Decision rule***
Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnisen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2023, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezueglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019.	*The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the “Zero Guard Band Rule” and “Simple Acceptance” in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2023, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.*
A 5 Akkreditierung	***A 5 Accreditation***
Wenn auf dem Bericht kein Akkreditierungshinweis aufgebracht ist, wurde der Bericht nicht im akkreditierten Bereich erstellt und ist folglich auch nicht vom EA MLA abgedeckt. Unabhängig davon wurde der Bericht auf Basis der allgemeinen Regeln der ISO/IEC 17000er Reihe erstellt. Mit "#" gekennzeichnete Prüfungen sind nicht Bestandteil der Akkreditierung D-PL-14169-03-00.	*If there is no accreditation notice on the report, the report has not been produced in the accredited area and is consequently not covered by the EA MLA. Regardless of this, the report has been prepared based on the general rules of the ISO/IEC 17000 series. Tests marked with "#" are not covered by the accreditation D-PL-14169-03-00.*

Produktbeschreibung
Product description

B 1 Produktdetails	***B 1 Product details***
Attikagully SitaVasant, SitaVasant Double Ablaufstutzen DN 100 waagerecht für die Freispiegelentwässerung	*Parapet drain SitaVasant, SitaVasant Double* *Spigot DN 100 horizontal* *For gravity drainage*
Der Dachablauf besteht aus folgenden Teilen:	*The flat roof gully consists of following parts*

Bezeichnung	Art. Nr.
Attikagully SitaVasant DN 100	500400
SitaVasant Kiesfang Set	180020
Attikagully SitaVasant Double DN 100	500500
SitaVasant Double Kiesfang Set	180021
SitaVasant Double Übergangsstück	501000

Designation	*Art. No.*
Parapet drain SitaVasant DN 100	500400
SitaVasant gravel guard set	180020
Parapet drain SitaVasant Double DN 100	500500
SitaVasant Double Gravel guard set	180021
SitaVasant Double Adapter	501000

B 2 Ausstattung / Zubehör	***B 2 Equipment / Accessories***
siehe B 1	*see B 1*
B 3 Maße	***B 3 Dimensions***
siehe D 2.1.2	*see D 2.1.2*
B 4 Verwendete Materialien	***B 4 Used materials***
siehe D 2.1.3	*see D 2.1.3*
B 5 Eingereichte Unterlagen	***B 5 Submitted documents***
N/A	*N/A*
B 6 Fotodokumentation	***B 6 Photo documentation***
Keine Fotodokumentation erforderlich.	*No photo documentation required.*

Produktbeschreibung
Product description

B 7 Prüfverfahren	***B 7 Test procedures***
Die Prüfungen wurden nach den Anforderungen folgender Normen durchgeführt: DIN EN 1253-3: 2016-09 Abläufe für Gebäude – Teil 3: Bewertung der Konformität; Deutsche Fassung EN 1253-3:2016 (Siehe Abschnitt C+D des Prüfberichtes)	*The tests are carried out according to the requirements of the following standards:* *DIN EN 1253-3:2016-09* *Gullies for buildings –* *Part 3: Evaluation of conformity;* *German version EN 1253-3:2016* *(See clause C+D of the test report)*
B 8 Hersteller:	***B 8 Manufacturer:***
Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	*Sita Bauelemente GmbH* *Ferdinand-Braun-Straße 1* *33378 Rheda-Wiedenbrück*
B 9 Herstellwerk:	***B 9 Production plant:***
wie vor	*as above*

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
C Prüfung nach EN 1253-3	***C Testing according EN 1253-3***	
C 1 Anwendungsbereich	***C 1 Scope***	
siehe EN 1253-3	*see EN 1253-3*	
C 2 Normative Verweisungen	***C 2 Normative references***	
siehe EN 1253-3	*see EN 1253-3*	
C 3 Begriffe	***C 3 Terms and definitions***	
siehe EN 1253-3	*see EN 1253-3*	
C 4 Bewertung der Konformität	***C 4 Evaluation of conformity***	
C 4.1 Allgemeines	***C 4.1 General***	
siehe EN 1253-3 Produkte, die nach EN 1253 hergestellt wurden, werden dem Verfahren zur Bewertung der Konformität wie folgt unterzogen: a) Typprüfung; b) werkseigene Produktionskontrolle. Die Überwachung durch eine dritte Stelle wird empfohlen. Wenn eine Fremdüberwachung durchgeführt wird, sollte dies nach Anhang A geschehen.	*see EN 1253-3* *Products manufactured in accordance with EN 1253 will be subjected to the evaluation of conformity procedure as follows:* *a) type testing;* *b) factory production control.* *The control by a third party is recommended. If third party control is carried out, this should be done in accordance with Annex A.*	
C 4.2 Typprüfung	***C 4.2 Type testing***	
Messergebnisse / Bemerkungen: Die Typprüfung wurde bereits durchgeführt. Für die Ergebnisse siehe TRLP-Prüfbericht Nr. DE23DK4P 002.	*Measuring results / Remarks:* *The type testing is already carried out. For the results see TRLP test report No. DE23DK4P 002.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
C 4.3 Werkseigene Produktionskontrolle	***C 4.3 Factory production control***	
siehe EN 1253-3 Ziel der werkseigenen Produktionskontrolle ist es, fortlaufend sicherzustellen, dass die laufende Produktion von Abläufen und Abdeckungen mit den technischen Anforderungen der EN 1253-1, EN 1253-2 oder EN 1253-4 übereinstimmt. Messergebnisse / Bemerkungen: Die werkseigene Produktionskontrolle wird nach EN 1253-3 Tabelle 2 durchgeführt. Ergebnisse siehe CIG 23 Prüfbericht Nr.: 40-2026-05-001391-G001.	*see EN 1253-3* *The purpose of the factory production control is to constantly ensure that current production of gullies, and access covers is in conformity with the technical requirements of EN 1253–1, EN 1253-2 or 1253–4.* *Measuring results / Remarks:* *The factory production control will be carried out acc. EN 1253-3 table 2. Results see CIG 23 test report No.: 40-2026-05-001391-G1.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
D Prüfungsergebnisse nach Anhang A (informativ) der EN 1253-3 **Überwachung durch eine dritte Stelle (Fremdüberwachung)**	***D Test results according annex A (informative) of the test standard EN 1253-3*** ***Control by third party (third party control)***	
D 1 Allgemeines	***D 1 General***	
Ziel der Fremdüberwachung ist es, die Fähigkeit des Herstellers aufzuzeigen, Produkte herzustellen, die fort-laufend mit den Anforderungen von EN 1253-1, EN 1253-2 oder EN 1253-4 übereinstimmen und diesen Produkten eine unabhängige Zertifizierung zu vergeben.	*The purpose of the third party control is to demonstrate the ability of the manufacturer to manufacture products which continuously meet the requirements of EN 1253–1, EN 1253-2 or EN 1253–4 and to give independent certification to these products.*	
D 2 Durchführung der Fremdüberwachung	***D 2 Procedure for the third party control***	
Die Fremdüberwachung wird nach den Anforderungen des Abschnitts A.2 der EN 1253-3 durchgeführt. Die Ergebnisse der Tabelle A.1, A.2 oder A.3 sind hier nachfolgend. Die anderen Ergebnisse sind im, unter C 4.3 genannten, CIG 23 Bericht bzw. Fremdüberwachungsbericht der TRLP aufgeführt.	*The third party control will be carried out according to the requirements of the chapter A.2 of the EN 1253-3. The results of the table A.1, A.2 or A.3 are here after. The other results are listed in the, under C 4.3 named, CIG 23 report resp. third party inspection report of the TRLP.*	
D 2.1 Ergebnisse nach den Tabellen A.1 - A.3	***D 2.1 Results according table A.1 – A.3***	
D 2.1.1 Beschaffenheit der Oberflächen	***D 2.1.1 Appearance of surfaces***	
siehe EN 1253-3 Die inneren und äußeren Oberflächen müssen frei von scharfen Kanten und Fehlern sein, die die Funktion des Ablaufs beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten. <u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die inneren und äußeren Oberflächen waren frei von Rissen, Blasen oder andere Oberflächenschäden, welche die Funktion beeinträchtigen könnten.	*see EN 1253-3* *When viewed without magnification, the internal and external surfaces of the waste fittings shall be smooth, free from grooving, blistering or any other surface defects likely to impair their functioning.* <u>*Measuring results / Remarks:*</u> *The internal and external surfaces were free from grooving, blistering or any other surface defects which may impair the functioning.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
D 2.1.2 Maße	***D 2.1.2 Dimensions***	
siehe EN 1253-3	*see EN 1253-3*	

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
D 2.1.2.1 Maße der Ablaufstutzen	***D 2.1.2.1 Dimensions of the spigot of the outlets***	
Messergebnisse / Bemerkungen: Die Abläufe sind so ausgeführt, dass sie sich gut ins Bauwerk integrieren lassen und an genormte Leitungssysteme angeschlossen werden können. Die genormten und die Hauptabmessungen wurden einzeln überprüft. Maßabweichungen wurden nicht festgestellt. Die Maße der Abläufe entsprechen der DIN EN 1253-2:2015-03 und den Zeichnungen des Prüfberichtes Nr. DE23DK4P 002 der TRLP.	*Measuring results / Remarks:* *The construction of the gullies allows that the outlet becomes an integral part of the building. They could be connected to pipework systems which are standardized.* *The standardized and the main dimensions have been checked.* *Deviations were not determined.* *The dimensions of the roof outlets are in accordance with DIN EN 1253-2:2015-03 and the drawings of the test report No. DE23DK4P 002 of the TRLP.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
D 2.1.2.2 Geruchverschlusshöhe	***D 2.1.2.2 Depth of water seal***	
Bodenabläufe für Abwasser müssen eine Geruchverschlusshöhe H von mindestens 50 mm besitzen. Messergebnisse / Bemerkungen: Nicht zutreffende Anforderung, da die Prüfstücke Dachabläufe ohne Geruchverschluss sind.	*Floor gullies for wastewater shall provide a minimum depth of water seal H of 50 mm.* *Measuring results / Remarks:* *Not applicable requirement because the test samples are roof drains without trap.*	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
D 2.1.2.3 Maße der Roste und Abdeckungen Die Öffnungen in Rosten müssen mit den Maßen in der Typprüfung und der Norm übereinstimmen. Messergebnisse / Bemerkungen: Die Öffnungen in den Rosten entsprechen den Vorgaben der DIN EN 1253-2 Tabelle 1.	***D 2.1.2.3 Dimensions of the gratings and covers*** *The apertures in gratings shall be conform with the dimensions in the type test and the standard.* *Measuring results / Remarks:* *The apertures of the gratings are in accordance with DIN EN 1253-2 table 1.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
D 2.1.2.4 Maße der Reinigungsöffnung	***D 2.1.2.4 Dimensions of the access for cleaning***	
Messergebnisse / Bemerkungen: Prüfung ist nicht erforderlich, da der Ablauf keine Reinigungsöffnung hat.	*Measuring results / Remarks:* *This test is not applicable, as the gully has no access for cleaning.*	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
D 2.1.3 Material	***D 2.1.3 Materials***	
siehe EN 1253-3 Werkstoffe für Dachabläufe müssen gegen Regen, UV-Strahlung, örtlich herrschende klimatische Bedingungen und, falls erforderlich, gegen heißes Bitumen beständig sein. Werkstoffe für Bodenabläufe müssen gegenüber einer zeitweiligen Höchsttemperatur des Abwassers von 95 °C beständig sein. Werkstoffe müssen den möglicherweise zu erwartenden Beanspruchungen bei Einbau und Betrieb widerstehen. Dachabläufe aus Werkstoffen, die nicht selbst korrosionsbeständig sind, müssen mit einem Korrosionsschutz versehen werden. Prüfort Würzburg <u>Messergebnisse / Bemerkungen</u>: Die Werkstoffe entsprechen Abschnitt 4.3 der DIN EN 1253-2. (1) Der Hersteller kann Zertifikate bezüglich der verwendeten Rohstoffe vorlegen. (2) Die kombinierte Kälte- und Wärmeprüfung wurde an den Flachdachabläufen bei – 20±2 °C und + 80±2 °C durchgeführt. Blasen, Undichtheiten oder Verformungen sind nicht aufgetreten.	*see EN 1253-3* *Materials for roof drains shall be resistant to rainwater, UV radiation, local climatic conditions and, if required, to hot bitumen.* *Materials for floor gullies shall withstand a maximum intermittent wastewater temperature of 95 °C.* *Materials shall withstand the stresses likely to occur during installation and operation.* *Roof drains made of materials which are not inherently corrosion-resistant shall be protected by corrosion prevention treatment.* *Test place: Würzburg* <u>*Measuring results / Remarks*</u>*:* *The materials are in accordance with paragraph 4.3 of the DIN EN 1253-2.* *(1) Certificates of the used raw-materials are available at the manufacturer.* *(2) The combined cooling and heat test accomplished at the flat roof outlet – 20±2 °C and + 80±2 °C.* *Blisters, leakages or deformations did not arise.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
D 2.1.4 Anschlussfolie mit dem Ablauf verbunden	***D 2.1.4 Skirt membrane affixed to the gully***	
Bei einer Abzugskraft von ≤ 100 N darf kein Abschälen auftreten.	*At a peeling force of ≤ 100 N there shall be no peeling.*	
<u>Prüfort: TRLP Würzburg</u>	<u>*Place of testing: TRLP Würzburg*</u>	

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*

Messergebnisse / Bemerkungen:

Measuring results / Remarks:

Bezeichnung	Prüfmuster Nr. A004309276-	soll (N)	Ist (N)
Gemessene Abzugskraft ohne Abschälung		≥ 100	
Evalon V 192637	002		457±64
PVC weich 190010	001		769±64
Tectofin RV 102601	004		253±21
Bitumen 100400	003		140±28
Sikaplan 15G 152609	006		748±84
Evalastic 150422	005		316±49

Requirement	*Test sample no. A004309276-*	*Shall (N)*	*Is (N)*
Ascertained force without peeling		*≥ 100*	
Evalon V 192637	*002*		*457±64*
PVC weich 190010	*001*		*769±64*
Tectofin RV 102601	*004*		*253±21*
Bitumen 100400	*003*		*140±28*
Sikaplan 15G 152609	*006*		*748±84*
Evalastic 150422	*005*		*316±49*

P ☒
F ☐
N/A ☐
N/T ☐

D 2.1.5 Kennzeichnung

D 2.1.5 Marking

siehe EN 1253-3

Bodenabläufe und deren Bauteile sind deutlich und dauerhaft, z. B. durch Anguss, Gravieren, farbliche Kennzeichnung, Prägen oder Etikettierung (einschließlich Strichcode-Etikettierung), mit folgenden Informationen zu kennzeichnen:

Messergebnisse / Bemerkungen:

Die Kennzeichnung ist wie folgt aufgebracht:

	Anforderung	ist
EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	-
Hersteller-zeichen	1, 4	1, 4
Zeitraum der Herstellung	3a	1, 4
Lastklasse	2a	-
DN	1a, 4	4

see EN 1253-3

Floor gullies and their components shall bear the following clear and durable markings, for example, cast on, by engraving, painting, stamping or labelling (including electronic recognition labelling):

Measuring results / Remarks:

The marking is executed as follows:

	Requirement	*is*
EN 1253-2	*1, 2a, 3a, 4*	*-*
Manufacturer's mark	*1, 4*	*1, 4*
Period of manufacture	*3a*	*1, 4*
Load class	*2a*	*-*
DN	*1a, 4*	*4*

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
a) Wenn möglich. b) Für Klassen H und K ist die Kennzeichnung freigestellt. c) Nur für die in der Norm festgelegte Bedingung. d) Weitere Kennzeichnungen dürfen hinzugefügt werden (z. B. für die Anwendung). Die Kennzeichnung muss, wenn möglich, nach erfolgtem Einbau des Dachablaufes oder Bodenablaufes sichtbar sein. Stelle der Kennzeichnung: 1 - Ablaufkörper 2 - Rost 3 - Bauteile 4 - Verpackung 5 - Einbauanleitung <u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die Kennzeichnung ist auf der Verpackung aufgebracht. Die Kennzeichnung nach Norm ist nicht zutreffend, da die Anforderungen des Abflussvermögens nicht erfüllt sind.	*a) If possible.* *b) For the classes H and K the marking is optional.* *c) Only for condition as specified in the standard.* *d) Further marking may be added (e.g. for the application). The marking shall be visible where possible, after the unit has been installed.* *Location of marking:* *1 - Body* *2 - Grating* *3 - Components* *4 - Packing* *5 - Installation instruction* *<u>Measuring results / Remarks:</u>* *The marking is printed at the packaging.* *The marking according to the standard is not applicable, because the requirements of the flow rate is not fulfilled.*	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
D 2.1.6 Klassifizierung nach der Belastbarkeit	***D 2.1.6 Classification according to the loading strength***	
siehe EN 1253-3	*see EN 1253-3*	
Prüfort: TRLP Würzburg	*Place of testing: TRLP Würzburg*	
Bezeichnung: SitaVasant Kiesfang Set Art. Nr. 180020, 180021 — Ist Klasse: H 1,5	*Designation: SitaVasant gravel guard set art. no. 180020, 180021 — Is class: H 1,5*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
D 3 Bericht der fremdüberwachenden Stelle	***D 3 Report by the third party***	
siehe EN 1253-3 Die Ergebnisse der Fremdinspektionsbesuche werden in einem schriftlichen Bericht festgehalten. Dies ist dieser Prüfbericht, der in diesem Bericht genannte CIG 23 Prüfbericht oder der Fremdüberwachungsprüfbericht und die ggf. vor Ort erstellten, zugehörigen Protokolle.	*see EN 1253-3* *The results of the inspection visits are given in a written report.* *This is these test report, the CIG 23 test report or the third party control report, as named in this report, as well as the locally made, belonging minutes, if needs be.*	
D 4 Wiederholungsprüfung	***D 4 Retesting***	
siehe EN 1253-3 Messergebnisse / Bemerkungen: Es handelt sich nicht um eine Wiederholungsprüfung.	*see EN 1253-3* *Measuring results / Remarks:* *This is not a retesting.*	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
D 5 Fehlerhafte Produkte	***D 5 Non-conforming products***	
siehe EN 1253-3 Messergebnisse / Bemerkungen: Während der Fremdüberwachung wurden keine fehlerhaften Produkte festgestellt.	*see EN 1253-3* *Measuring results / Remarks:* *During the third party inspection none conforming products were not ascertained.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
Schlussbemerkung	***Final comment***	
Aufgrund der durchgeführten Fremdüberwachung und der stichprobenartigen Nachprüfung der zertifizierten Produkte, kann die Baugleichheit mit den baumustergeprüften Produkten bestätigt werden.	*On the basis of the carried out third party inspection and the random checks at the certified products, the conformity with the type-tested products can be confirmed.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Ende des Prüfberichts – End of the test report