Prüfbericht-Nr.: *Test report no.*:	**DE25NR5W 009**	**Auftrags-Nr.:** *Order no.*:	1190417 60	
Kunden-Referenz-Nr.: *Client reference no.*:	Markus Dresmann	**Auftragsdatum:** *Order date:*	2025-04-22	
Auftraggeber: *Client*:	Sita Bauelemente GmbH, Ferdinand-Braun-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland			
Prüfgegenstand: *Test item*:	Dachabläufe Roof drains			
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type no.*:	SitaMulti DN 80 - DN 150 SitaMulti DN 80 - DN 150			
Auftrags-Inhalt: *Order content*:	Regelüberwachung 2025 nach DIN EN 1253 Regular inspection 2025 according to DIN EN 1253			
Prüfgrundlage: *Test specification*:	DIN EN 1253-3:2016-09 Tabelle A.2 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität *Gullies for buildings Evaluation of conformity*			

Wareneingangsdatum: *Date of sample receipt*:	N/A
Prüfmuster-Nr.: *Test sample no:*	N/A
Prüfzeitraum: *Testing period*:	2025-05-20 – 2025-09-12
Ort der Prüfung: *Place of testing*:	Rheda-Wiedenbrück
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	TRLP
Prüfergebnis*: *Test result**:	Pass

Keine Fotodokumentation erforderlich

No photo documentation required

geprüft von: *tested by:*	X 	**genehmigt von:** *authorized by*:	X 
Datum: *Date:* 2025-09-29	Signiert von: Reiner Schlereth	**Ausstellungsdatum:** *Issue date:* 2025-09-29	Signiert von: Oliver Goreis
Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert	**Stellung** / Position:	Sachverständige(r)/Expert

Sonstiges /
Other:

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt
Condition of the test item at delivery: *Test item complete and undamaged*

* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* *Legend:*	*P(ass) = passed a.m. test specification(s)*	*F(ail) = failed a.m. test specification(s)*	*N/A = not applicable*	*N/T = not tested*

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

Anmerkungen
Remarks

A 1 Prüfmittel	***A 1 Test Equipment***
Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden.	*The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system.* *Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.*
A 2 Digitale Unterschrift	***A 2 Digital signature***
Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature	*As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature*
A 3 Unterauftragnehmer	***A 3 Subcontractors***
Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt.	*Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and descripted under the respective test clause in the report.* *Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.*
A 4 Entscheidungsregel	***A 4 Decision rule***
Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnisen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezueglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019.	*The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the “Zero Guard Band Rule” and “Simple Acceptance” in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.*
A 5 Akkreditierung	***A 5 Accreditation***
Wenn auf dem Bericht kein Akkreditierungshinweis aufgebracht ist, wurde der Bericht nicht im akkreditierten Bereich erstellt und ist folglich auch nicht vom EA MLA abgedeckt. Unabhängig davon wurde der Bericht auf Basis der allgemeinen Regeln der ISO/IEC 17000er Reihe erstellt. Mit "#" gekennzeichnete Prüfungen sind nicht Bestandteil der Akkreditierung D-PL-14169-03-00.	*If there is no accreditation notice on the report, the report has not been produced in the accredited area and is consequently not covered by the EA MLA. Regardless of this, the report has been prepared based on the general rules of the ISO/IEC 17000 series. Tests marked with "#" are not covered by the accreditation D-PL-14169-03-00.*

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*

A 6 Auftraggeber:	***A 6 Client:***
Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	*Sita Bauelemente GmbH* *Ferdinand-Braun-Straße 1* *33378 Rheda-Wiedenbrück*
A 7 Herstellwerk:	***A 7 Production plant:***
Wie vor	*As above*

B 1 Produktdetails	***B 1 Product details***
Flachdachablaufprogramm SitaMulti Ablaufstutzen DN 80 bis DN 150 senkrecht aus Grauguss	*Product scheme of roof outlets SitaMulti* *Spigots DN 80 till DN 150 vertical* *made of cast iron*
Das Ablaufprogramm ist als Baukastensystem ausgelegt und besteht aus folgenden Teilen:	*The range of gullies is designed as a modular system and consists of the following parts:*

Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.
Ablaufgrundkörper senkrecht mit Anschlussflansch und Gegenflansch		
DN 80	23.01.2009	400399
DN 100	23.01.2009	400499
DN 125	23.01.2009	400699
DN 150	23.01.2009	400899
Unterlegdichtungen für Ausführung Anschluss-flansch mit Gegenflansch	27.01.2009	-
Dichtring für Auf-stockelement DN 110/160	08.09.2008	E 409001
Anstauelement Ø 375 mm	03.2009	109001 109007 109008
Rost mit Rahmen (180 x 180) mm	03.2009	119060
Kiesfang Ø 214 mm	20.10.2005	E 109011
Aufstockelement	-	402799

Designation	*Drawing No. / dated*	*Art.-No.*
Outlet body vertical with connecting flange and counter-flange		
DN 80	*23.01.2009*	*400399*
DN 100	*23.01.2009*	*400499*
DN 125	*23.01.2009*	*400699*
DN 150	*23.01.2009*	*400899*
Washer sealings for version with connecting flange and counter-flange	*27.01.2009*	-
Sealing ring for extension DN 110/160	*08.09.2008*	*E 409001*
Retaining element Ø 375 mm	*03.2009*	*109001* *109007* *109008*
Grating with frame (180 x 180) mm	*03.2009*	*119060*
Gravel guard Ø 214 mm	*20.10.2005*	*E 109011*
Extension	-	*402799*

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*

B 2 Ausstattung	***B 2 Equipment***
Siehe Abschnitt C 2.1 des Prüfberichtes.	*See section C 2.1 of the test report.*
B 3 Maße	***B 3 Dimensions***
Siehe Abschnitt C 2.2 des Prüfberichtes.	*See section C 2.2 of the test report.*
B 4 Verwendete Materialien	***B 4 Used materials***
Siehe Abschnitt C 2.3 des Prüfberichtes.	*See section C 2.3 of the test report.*
B 5 Prüfverfahren	***B 5 Test procedures***
Die Prüfungen wurden nach den Anforderungen folgender Normen durchgeführt:	*The tests are carried out according to the requirements of the following standards:*
DIN EN 1253-3:2016-09 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität Tabelle A.2 Fremdüberwachung von Dachabläufen und Bodenabläufen ohne nach EN 1253-2:2015	*DIN EN 1253-3:2016-09* *Gullies for buildings* *Evaluation of conformity* *table A.2 thyrd party control of roof gullies and floor gullies without according EN 1253-2:2015*
B 6 Fotodokumentation	***B 6 Photo documentation***
Keine Fotodokumentation erforderlich.	*No photo documentation required.*
B 7 Eingereichte Unterlagen	***B 7 Submitted documents***
Keine Unterlagen erforderlich	*No documents required*

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
C 1 Prüfungsergebnisse nach Tabelle A.2 der DIN EN 1253-3	***C 1 Test results according to table A.2 of the test standard DIN EN 1253-3***	
Alle Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Prüfstücke.	*All test results are related on the samples tested by the test laboratory.*	
C 1.1 Äußere Beschaffenheit	***C 1.1 Appearance***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.2	*EN 1253-2:2015 section 4.1.2*	
Die inneren und äußeren Oberflächen müssen frei von scharfen Kanten und Fehlern sein, die die Funktion des Ablaufs beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten.	*Internal and external surfaces shall be free from sharp edges and imperfections which could impair functioning of the gully or give risk of injury.*	
Messergebnisse / Bemerkungen: Die inneren und äußeren Oberflächen sind frei von scharfen Kanten oder Fehlen, die die Funktion beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten	*Measuring results / Remarks:* *The internal and external surfaces are free from sharp edges and imperfections which could impair the functioning or give risk of injury to persons.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
C 1.2 Maße	***C 1.2 Dimensions***	
C 1.2.1 Maße Allgemeines	***C 1.2.1 Dimension general***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.1	*EN 1253-2:2015 section 4.1.1*	
Dachabläufe und Bodenabläufe müssen so ausgebildet sein, dass sie an Rohrleitungssysteme entsprechend einschlägigen Europäischen Normen angeschlossen werden können und nach Herstelleranweisungen erfolgtem Einbau integrierter Bestandteil des Gebäudes sind.	*Roof drains and floor gullies shall be capable of being connected to the pipework system covered by relevant European Standards, and, when installed in accordance with the manufacturer's instructions, shall form an integral part of the building.*	
Messergebnisse / Bemerkungen: Die Abläufe sind so ausgeführt, dass sie sich gut ins Bauwerk integrieren lassen und an genormte Leitungssysteme angeschlossen werden können. Die genormten und die Hauptabmessungen wurden einzeln überprüft. Maßabweichungen wurden nicht festgestellt. Die Abläufe entsprechen der DIN EN 1253-2:2015-03 und den Zeichnungen der Prüfberichte Nr. 7391235-02 der LGA und DE23V3JV 009 der TRLP.	*Measuring results / Remarks:* *The construction of the gullies allows that the outlet becomes an integral part of the building. They could be connected to pipework systems which are standardized.* *The standardized and the main dimensions have been checked.* *Deviations were not determined.* *The roof outlets are in accordance with DIN EN 1253-2:2015-03 and the drawings of the test report No. 7391235-02 of the LGA and DE23V3JV 009 of TRLP.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*
C 1.2.2 Öffnungnen in den Rosten	***C 1.2.1 Apertures in gratings***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.3	*EN 1253-2:2015 section 4.1.3*	
Messergebnisse / Bemerkungen: Die Öffnungen in den Rosten entsprechen den Vorgaben der DIN EN 1253-2 Tabelle 1.	*Measuring results / Remarks:* *The apertures of the gratings are in accordance with DIN EN 1252-2 table 1.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
C 1.3 Werkstoffe	***C 1.3 Materials***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.3	*EN 1253-2:2015 section 4.3*	
Bemerkungen: Die Werkstoffe entsprechen Abschnitt 4.3 der DIN EN 1253-2.	*Remarks:* *The materials are in accordance with paragraph 4.3 of the DIN EN 1253-2.*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
Der Hersteller kann Zertifikate bezüglich der verwendeten Rohstoffe vorlegen.	*Certificates of the used raw-materials are available at the manufacturer.*	
C 1.4 Anschlussfolie mit dem Ablauf verbunden	***C 1.4. Membrane connected with the gully***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.7.1	*EN 1253-2:2015 section 4.7.1*	
Hier nicht zutreffende Anforderungen	*Requirements not applicable*	P ☐ F ☐ N/A ☒ N/T ☐
C 1.5 Kennzeichnung	***C 1.5 Marking***	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 7	*EN 1253-2:2015 section 7*	
Die Kennzeichnung ist wie folgt aufgebracht:	*The marking is executed as follows:*	

	Anforderung	ist
EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	1, 4
Hersteller-zeichen	1, 4	1, 4
Zeitraum der Herstellung	3a	1, 4
Lastklasse	2a	-
DN	1a, 4	4

	Requirement	*is*
EN 1253-2	*1, 2a, 3a, 4*	*1, 4*
Manufacturer's mark	*1, 4*	*1, 4*
Period of manufacture	*3a*	*1, 4*
Load class	*2a*	*-*
DN	*1a, 4*	*4*

P ☒
F ☐
N/A ☐
N/T ☐

a) wenn möglich b) Für Klassen H und K ist die Kennzeichnung freigestellt c) weitere Kennzeichnungen sind möglich 1) Ablaufkörper 2) Rost 3) Bauteile 4) Verpackung, Einbauanweisung	*a) where possible* *b) for the classes H and K the marking is optional* *c) Further markings may be added* *1) Body* *2) Grating* *3) Components* *4) Packaging / Installation instruction*

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 009
Test report no.:

Anforderungen – Prüfungen **Messergebnisse – Bemerkungen**	*Requirements – Tests* *Measuring results – Remarks*	**Ergebnis** *Result*

Bemerkungen: Die komplette Kennzeichnung entsprechend DIN EN 1253-2 Tabelle 8 ist auf der Verpackung aufgebracht.	*Remarks:* *The complete marking according with DIN EN 1253-2 table 8 is printed at the packaging*	
C 1.6 Klassifizierung nach der Belastbarkeit	***C 1.6 Classification according to the loading strength***	
EN 1253-1:2015 Abschnitt 4.5.1	*EN 1253-1:2015 section 4.5.1*	

Bezeichnung	Ist Klasse	*Designation*	*Is class*	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
Laubfang Ø 255 mm aus PP	H 1,5	*Gravel guard Ø 255 mm made of PP*	*H 1,5*	
Anstauelement Ø 328 mm aus PA, Art.-Nr. 109001, 109007, 109008	H 1,5	*Retaining element Ø 328 mm made of PA, Art.-No. 109001, 109007, 109008*	*H 1,5*	
Rost (180 x 180) mm aus Gusseisen Art. Nr. 119060	M 125	*Grating (180 x 180) mm made of cast iron art. No. 119060*	*M 125*	

Ende des Prüfberichtes / *End of the test report*