

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	DE25NR5W 014	Auftrags-Nr.: Order no.:	1190417 60 Seite 1 von 10 Page 1 of 10
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	Markus Dresmann	Auftragsdatum: Order date:	2025-04-22
Auftraggeber: Client:	Sita Bauelemente GmbH, Ferdinand-Braun-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland		
Prüfgegenstand: Test item:	Dachabläufe Roof drains		
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SitaFireguard DN 75- DN 150 Freispiegel., SitaDSS Fireguard DN 75 Druckströmung SitaFireguard DN 75- DN 150 gravity drain., SitaDSS Fireguard DN 75 siphonic drain.		
Auftrags-Inhalt: Order content:	Regelüberwachung 2025 nach DIN EN 1253 Regular inspection 2025 according to DIN EN 1253		
Prüfgrundlage: Test specification:	DIN EN 1253-3:2016-09 Tabelle A.2 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität Gullies for buildings Evaluation of conformity		
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2025-05-22	Keine Fotodokumentation erforderlich No photo documentation required	
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A004002552-001 to 006		
Prüfzeitraum: Testing period:	2025-05-20 – 2025-09-12		
Ort der Prüfung: Place of testing:	Rhedawiedenbrück, Würzburg		
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TRLP		
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass		
geprüft von: tested by:	X	genehmigt von: authorized by:	X
Datum: Date:	2025-09-29 Signiert von: Reiner Schlereth	Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-09-29 Signiert von: Oliver Goreis
Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert	Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert
Sonstiges / Other:			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged	
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.			

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Seite 2 von 10
Page 2 of 10

Anmerkungen
Remarks

A 1 Prüfmittel	A 1 Test Equipment
Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden.	<i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
A 2 Digitale Unterschrift	A 2 Digital signature
Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature	<i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TÜV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TÜV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature</i>
A 3 Unterauftragnehmer	A 3 Subcontractors
Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt.	<i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report. Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
A 4 Entscheidungsregel	A 4 Decision rule
Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019.	<i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i>
A 5 Akkreditierung	A 5 Accreditation
Wenn auf dem Bericht kein Akkreditierungshinweis aufgebracht ist, wurde der Bericht nicht im akkreditierten Bereich erstellt und ist folglich auch nicht vom EA MLA abgedeckt. Unabhängig davon wurde der Bericht auf Basis der allgemeinen Regeln der ISO/IEC 17000er Reihe erstellt. Mit "#" gekennzeichnete Prüfungen sind nicht Bestandteil der Akkreditierung D-PL-14169-03-00.	<i>If there is no accreditation notice on the report, the report has not been produced in the accredited area and is consequently not covered by the EA MLA. Regardless of this, the report has been prepared based on the general rules of the ISO/IEC 17000 series. Tests marked with "#" are not covered by the accreditation D-PL-14169-03-00.</i>

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result
A 6 Auftraggeber:	A 6 Client:	
Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	
A 7 Herstellwerk:	A 7 Production plant:	
Wie vor	As above	

B 1 Produktdetails	B 1 Product details
Dachablaufprogramm SitaFireguard Ablaufstutzen DN 75, 110, 125, 150 senkrecht für die Entwässerung mittels Freispiegelentwässerung mit freien Auslauf	Product scheme of roof outlets SitaFireguard Spigots DN 75, 110, 125, 150 vertical for conventional drainage systems with free discharge
Dachablaufprogramm SitaDSS Fireguard Ablaufstutzen DN 75, senkrecht für die Entwässerung mittels Druckströmung	Product scheme of roof outlets SitaDSS Fireguard Spigots DN 75, vertical for symphonic drainage system
B 2 Ausstattung	B 2 Equipment
Siehe Abschnitt C 2.1 des Prüfberichtes.	See section C 2.1 of the test report.
B 3 Maße	B 3 Dimensions
Siehe Abschnitt C 2.2 des Prüfberichtes.	See section C 2.2 of the test report.
B 4 Verwendete Materialien	B 4 Used materials
Siehe Abschnitt C 2.3 des Prüfberichtes.	See section C 2.3 of the test report.
B 5 Prüfverfahren	B 5 Test procedures
Die Prüfungen wurden nach den Anforderungen folgender Normen durchgeführt:	The tests are carried out according to the requirements of the following standards:
DIN EN 1253-3:2016-09 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität Tabelle A.2 Fremdüberwachung von Dachabläufen und Bodenabläufen ohne nach EN 1253-2:2015	DIN EN 1253-3:2016-09 Gullies for buildings Evaluation of conformity table A.2 third party control of roof gullies and floor gullies without according EN 1253-2:2015

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Seite 4 von 10
Page 4 of 10

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result
---	---	--------------------

B 6 Fotodokumentation			B 6 Photo documentation		
Keine Fotodokumentation erforderlich.			No photo documentation required.		
B 7 Eingereichte Unterlagen			B 7 Submitted documents		
Keine Unterlagen erforderlich.			No documents required.		
C 1 Produkte			D 1 Products		
Das Ablaufprogramm ist als Baukastensystem ausgelegt und besteht aus folgenden Teilen:			The range of gullies is designed as a modular system and consists of the following parts:		
Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.	Designation	Drawing No. / dated	Art.-No.
Für konventionelle Entwässerung			For conventional drainage		
SitaKiesfang Ø 162 mm	08.2017	E 159015	Sita gravel guard Ø 162 mm	08.2017	E 159015
Anstau-element Ø 310 mm	08.2017	159001	Retaining element Ø 310 mm	08.2017	159001
Ablaufgrundkörper (Einlaufasse), Abflusstutzen DN 75 senkrecht, aus PE	08.2017	E 109606	Body of roof outlet (inlet cup), Spigot DN 75 vertical with made of PE	08.2017	E 109606
Ablaufgrundkörper (Einlaufasse), Abflusstutzen DN 110 senkrecht, aus PE	08.2017	E 109607	Body of roof outlet (inlet cup), Spigot DN 110 vertical with made of PE	08.2017	E 109607
Ablaufgrundkörper (Einlaufasse), Abflusstutzen DN 125 senkrecht, aus PE	08.2017	E 109608	Body of roof outlet (inlet cup), Spigot DN 125 vertical with made of PE	08.2017	E 109608
Ablaufgrundkörper (Einlaufasse), Abflusstutzen DN 150 senkrecht, aus PE	08.2017	E 109609	Body of roof outlet (inlet cup), Spigot DN 150 vertical with made of PE	08.2017	E 109609
Dichtung für Anstauelement	08.2017	E 159007	Washer seals for Retaining element	08.2017	E 159007
Aus diesen geprüften Bauteile werden folgende Varianten gebaut			Following variants are built from these tested components		
Flachdachablauf mit Kiesfang komplett		Art. Nr.	Flat roof gully with gravel guard complete		Art. No.
DN 75		F3027xx, F3028xx	DN 75		F3027xx, F3028xx
DN 100		F3031xx, F3032xx	DN 100		F3031xx, F3032xx
DN 125		F3035xx, F3036xx	DN 125		F3035xx, F3036xx
DN 150		F3039xx, F3040xx	DN 150		F3039xx, F3040xx

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Seite 5 von 10
Page 5 of 10

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result
---	---	--------------------

Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.	Designation	Drawing No. / dated	Art.-No.
Flachdachablauf mit Anstaeuelement komplett			Flat roof gully with retaining element complete		
DN 75		F3029xx, F3030xx	DN 75		F3029xx, F3030xx
DN 100		F3033xx, F3034xx	DN 100		F3033xx, F3034xx
DN 125		F3037xx, F3038xx	DN 125		F3037xx, F3038xx
DN 150		F3041xx, F3042xx	DN 150		F3041xx, F3042xx
Flachdachablauf Schraubflansch, Kiesfang komplett			Flat roof gully with connecting flange with counter flange and gravel guard		
DN 75		F302899	DN 75		F302899
DN 100		F303299	DN 100		F303299
DN 125		F303699	DN 125		F303699
DN 150		F304099	DN 150		F304099
Flachdachablauf Schraubflansch mit Anstaeuelement komplett			Flat roof gully with connecting flange with counter flange and retaining element		
DN 75		F303099	DN 75		F303099
DN 100		F303499	DN 100		F303499
DN 125		F303899	DN 125		F303899
DN 150		F304299	DN 150		F304299
Für Entwässerung mittels Druckströmung			For siphonic drainage system		
SitaDSS Airstop Ø 273 mm	08.2017	149200	Sita DSS airstop Ø 273 mm	08.2017	149200
SitaDSS Anstau-element Ø 310 mm	08.2017	149001	SitaDSS retaining element	08.2017	149001
Ablaufgrundkörper (Einlauffasse) , Abflussstutzen DN 75 senkrecht, aus PE	08.2017	E 109606	Body of roof outlet (inlet cup), Spigot DN 75 vertical with made of PE	08.2017	E 109606
Aufstockelement 200 aus PUR	08.2017	H 1029xx	Extension 200 made of PUR	08.2017	H 1029xx
Aufstockelement 550 aus PUR	08.2017	H 1040xx	Extension 550 made of PUR	08.2017	H 1040xx
Aufstockelement 550 mit Anschlussflansch mit Gegenflansch aus PUR/Aluminium	08.2017	H 104099	Extension 550 with connecting flange with counter flange made of PUR/aluminium	08.2017	H 104099
Dichtung für Anstaeuelement	08.2017	E 159007	Washer seals for retaining element	08.2017	E 159007
Dichtung für Aufstockelement	08.2017	E 109600	Washer seals for extension	08.2017	E 109600

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Seite 6 von 10
Page 6 of 10

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>	Ergebnis <i>Result</i>
---	---	----------------------------------

Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.	Designation	Drawing No. / dated	Art.-No.
Aus diesen geprüften Bauteile werden folgende Varianten gebaut			<i>Following variants are built from these tested components</i>		
DN 75 Anschlussflansch, Airstop und Kiesfang, Aufstockelement 200 mm		F3023xx	<i>DN 75 connecting flange, gravelguard and extension 200 mm</i>		<i>F3023xx</i>
DN 75 Anschlussflansch, Airstop und Kiesfang, Aufstockelement 550 mm		F3024xx	<i>DN 75 connecting flange with airstop gravel guard extension 550 mm</i>		<i>F3024xx</i>
DN 75 Anschlussflansch, mit Anstaeuelement Aufstockelement 200 mm		F3025xx	<i>DN 75 connecting flange, retaining element and extension 200 mm</i>		<i>F3025xx</i>
DN 75 Anschlussflansch mit Anstaeuelement, Aufstockelement 550 mm		F3026xx	<i>DN 75 connecting flange, retaining element and extension 550 mm</i>		<i>F3026xx</i>
DN 75 Schraubflansch, Airstop und Kiesfang, Aufstockelement		F302499	<i>DN 75 connecting flange with counter flange, gravelguard and extension 200 mm</i>		<i>F302499</i>
DN 75 Schraubflansch, mit Anstaeuelement Aufstockelement		F302699	<i>DN 75 connecting flange with counter flange, retaining element and extension</i>		<i>F302699</i>

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014 Test report no.:			
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result	
C 2 Prüfungsergebnisse nach Tabelle A.2 der DIN EN 1253-3	C 2 Test results according to table A.2 of the test standard DIN EN 1253-3		
Alle Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Prüfstücke.	All test results are related on the samples tested by the test laboratory.		
C 2.1 Äußere Beschaffenheit	C 2.1 Appearance		
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.2	EN 1253-2:2015 section 4.1.2		
Die inneren und äußeren Oberflächen müssen frei von scharfen Kanten und Fehlern sein, die die Funktion des Ablaufs beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten.	Internal and external surfaces shall be free from sharp edges and imperfections which could impair functioning of the gully or give risk of injury.		
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die inneren und äußeren Oberflächen sind frei von scharfen Kanten oder Fehlern, die die Funktion beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten	<u>Measuring results / Remarks:</u> The internal and external surfaces are free from sharp edges and imperfections which could impair the functioning or give risk of injury to persons.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐	
C 2.2 Maße	C 2.2 Dimensions		
C 2.2.1 Maße Allgemeines	C 2.2.1 Dimension general		
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.1	EN 1253-2:2015 section 4.1.1		
Dachabläufe und Bodenabläufe müssen so ausgebildet sein, dass sie an Rohrleitungssysteme entsprechend einschlägigen Europäischen Normen angeschlossen werden können und nach Herstelleranweisungen erfolgtem Einbau integrierter Bestandteil des Gebäudes sind.	Roof drains and floor gullies shall be capable of being connected to the pipework system covered by relevant European Standards, and, when installed in accordance with the manufacturer's instructions, shall form an integral part of the building.		
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die Abläufe sind so ausgeführt, dass sie sich gut ins Bauwerk integrieren lassen und an genormte Leitungssysteme angeschlossen werden können. Die genormten und die Hauptabmessungen wurden einzeln überprüft. Maßabweichungen wurden nicht festgestellt.	<u>Measuring results / Remarks:</u> The construction of the gullies allows that the outlet becomes an integral part of the building. They could be connected to pipework systems which are standardized. The standardized and the main dimensions have been checked. Deviations were not determined.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐	
Die Flachdachabläufe SitaFireguard DN 75 – DN 150 für Freispiegelentwässerung entsprechen der DIN EN 1253-2:2015-03 und den Zeichnungen des Prüfberichtes Nr. 21285826-001 und Nr. 60243546-001 der TRLP.	The roof outlets SitaFireguard DN 75 – DN 150 for conventional drainage are in accordance with DIN EN 1253-2:2015-03 and the drawings of the test report no. 21285826-001 and Nr. 60243546-001 of TRLP.		
Die Flachdachabläufe SitaDSS Fireguard DN 75 für Druckströmung entsprechen der DIN EN 1253-2:2015-03 und den Zeichnungen des Prüfberichtes Nr. 21285826-002 der TRLP.	The roof outlets SitaDSS Fireguard DN 75 for sponic drainage systems are in accordance DIN EN 1253-2:2015-03 and the drawings of test report no. 21285826-002 of TRLP.		

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014 Test report no.:			
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result	
C 2.2.2 Öffnungen in den Rosten	C 2.2.1 Apertures in gratings		
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.3	EN 1253-2:2015 section 4.1.3		
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die Öffnungen in den Rosten entsprechen den Vorgaben der DIN EN 1253-2 Tabelle 1.	<u>Measuring results / Remarks:</u> The apertures of the gratings are in accordance with DIN EN 1252-2 table 1.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐	
C 2.3 Werkstoffe	C 2.3 Materials		
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.3	EN 1253-2:2015 section 4.3		
Prüfört Würzburg	Test place: Würzburg		
<u>Bemerkungen:</u> Die Werkstoffe entsprechen Abschnitt 4.3 der DIN EN 1253-2.	<u>Remarks:</u> The materials are in accordance with paragraph 4.3 of the DIN EN 1253-2.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐	
Der Hersteller kann Zertifikate bezüglich der verwendeten Rohstoffe vorlegen.	Certificates of the used raw-materials are available at the manufacturer.		
Die kombinierte Kälte- und Wärmeprüfung wurde an den Flachdachabläufen bei – 20±2 °C und + 80±2 °C durchgeführt.	The combined cooling and heat test accomplished at the flat roof outlet – 20±2 °C and + 80±2 °C.		
Blasen, Undichtheiten oder Verformungen sind nicht aufgetreten.	Blisters, leakages or deformations did not arise.		
C 2.4 Anschlussfolie mit dem Ablauf verbunden	C 2.4. Membrane connected with the gully		
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.7.1	EN 1253-2:2015 section 4.7.1		
Bei Prüfung nach 5.4.2 darf bei ≤ 100 N kein Abschälen auftreten.	When tested in accordance with 5.4.2 there shall be no peeling at ≤ 100 N.		
Prüfört: TRLP Würzburg	Place of testing: TRLP Würzburg		

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014
Test report no.:

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result
---	---	--------------------

Messergebnisse / Bemerkungen:				Measuring results / Remarks:				P F N/A N/T	☒ ☐ ☐ ☐
Art der Dachbahn	Prüf- muster Nr. A0040025 52-	Anforderu ng (N)	Schäl- / Aus- zugskraft (N)	Type of sheeting (membran e)	Test sample no. A0040025 52-	Requirem ent (N)	Peeling force (N)		
Bitumen 100400	001	≥ 100	167±8	Bitumen 100400	001	≥ 100	167±8		
Sarnafil TG66-15 102676	002		422±28	Sarnafil TG66-15 102676	002		422±28		
Polyfin 4020 152616	004		549±15	Polyfin 4020 152616	004		549±15		
Elevate Quick Seam Flushing 150403	-003		230±31	Elevate Quick Seam Flushing 150403	-003		230±31		
PVC weich 191410	-005		744±177	PVC weich 191410	-005		744±177		
EverGuar d 192677	-006		377±16	EverGuar d 192677	-006		377±16		
C 2.5 Kennzeichnung				C 2.5 Marking					
EN 1253-2:2015 Abschnitt 7				EN 1253-2:2015 section 7					
Die Kennzeichnung ist wie folgt aufgebracht:				The marking is executed as follows:					
	Anforderung	ist			Requirement	is		P	☒
EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	1, 4		EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	1, 4		F	☐
Hersteller- zeichen	1, 4	1, 4		Manufacturer's mark	1, 4	1, 4		N/A	☐
Zeitraum der Herstellung	3a	1, 4		Period of manufacture	3a	1, 4		N/T	☐
Lastklasse	2a	-		Load class	2a	-			
DN	1a, 4	4		DN	1a, 4	4			
a) wenn möglich b) Für Klassen H und K ist die Kennzeichnung freigestellt c) weitere Kennzeichnungen sind möglich 1) Ablaufkörper 2) Rost 3) Bauteile 4) Verpackung, Einbauanweisung			a) where possible b) for the classes H and K the marking is optional c) Further markings may be added 1) Body 2) Grating 3) Components 4) Packaging / Installation instruction						
Bemerkungen: Die komplette Kennzeichnung entsprechend DIN EN 1253-2 Tabelle 8 ist auf der Verpackung aufgebracht.			Remarks: The complete marking according with DIN EN 1253-2 table 8 is printed at the packaging						

Prüfbericht-Nr.: DE25NR5W 014 <i>Test report no.:</i>			
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen		<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>	Ergebnis <i>Result</i>
C 2.6 Klassifizierung nach der Belastbarkeit		C 2.6 Classification according to the loading strength	
EN 1253-1:2015 Abschnitt 4.5.1		EN 1253-1:2015 section 4.5.1	
Prüfart: TRLP Würzburg		Place of testing: TRLP Würzburg	
Bezeichnung	Ist Klasse	Designation	Is class
SitaKiesfang Ø 162 mm E 159015	H 1,5	Sita gravel guard Ø 162 mm E 159015	H 1,5
SitaMore Anstaeuelement Ø 310 mm 159001	H 1,5	SitaMore retaining element Ø 310 mm 159001	H 1,5
		P	☒
		F	☐
		N/A	☐
		N/T	☐

Ende des Prüfberichts – End of the test report